

令和6年10月 施設維持管理記録

1. 埋め立て廃棄物の種類及び数量

種類	数量 [kg]
燃えがら	1,053,670
汚泥	473,810
廃プラスチック類	46,380
紙くず	27,030
木くず	27,870
繊維くず	18,760
動植物性残さ	0
ゴムくず	0
金属くず	21,270
ガラス陶磁器くず、コンクリートくず及び陶磁器くず	267,950
鋳さい	44,730
がれき類	367,260
ばいじん	204,250
13号廃棄物	321,510
北沢不法投棄物	4,062,640
合計	6,937,130

2. 施設の点検状況

点検項目	施設名称	点検日	点検結果
① 埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するための擁壁等	貯留構造物(埋立地内外の土壁等)	毎営業日	異常なし
② 保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工	遮水構造、漏水検知システム	毎営業日	異常なし
③ 浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池	浸出液調整槽	毎営業日	異常なし
④ 浸出液処理設備の機能の状態	アルカリ凝集沈殿処理設備、生物処理設備、凝集濾過膜設備 高度処理設備、消毒設備	毎営業日	異常なし
⑤ 有効な防凍のための措置の状況	浸出液集水ピットから浸出液調整槽への外部移送配管の保温	毎営業日	異常なし

3. 残余の埋立容量の測定

確認日	確認結果
令和6年3月28日	568,976m ³

4. 地下水の測定

観測井戸 NO.1

測定項目	単位	基準値	測定日												測定頻度
			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月	12月	1月	2月	3月	
水素イオン濃度	-	-	6.4	6.5	6.8	6.5	6.5	6.5	6.4						月1回
電気伝導率	mS/m	-	12	17	12	15	12	11	22						月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	-	2.3	2.8	2.9	2.4	2.5	2.5	2.5						月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
鉛	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
セレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	2.4	-	-	2.1	-						年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	0.10	-	-	0.05未満	-						年4回
ほう素	mg/L	1以下	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-						年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	0.041	-	-	0.043	-						年4回
水位	m	-	-	-	16.76	-	-	16.60	-						年4回

観測井戸 NO.2

測定項目	単位	基準値	測定日												測定頻度
			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月	12月	1月	2月	3月	
水素イオン濃度	-	-	7.3	7.2	7.4	7.1	7.1	7.3	7.4						月1回
電気伝導率	mS/m	-	29	27	31	26	26	27	30						月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	-	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5						月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
鉛	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.005	-	-	0.001	-						年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
セレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	0.25	-	-	0.29	-						年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	0.10	-	-	0.05未満	-						年4回
ほう素	mg/L	1以下	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-						年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	0.042	-	-	0.043	-						年4回
水位	m	-	-	-	30.04	-	-	30.10	-						年4回

観測井戸 NO.3

測定項目	単位	基準値	測定日											測定頻度	
			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月	12月	1月	2月		3月
水素イオン濃度	-	-	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9						月1回
電気伝導率	mS/m	-	9.9	9.9	10	9.4	10	9.0	9.8						月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	-	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	2.9	2.9						月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
鉛	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.003	-	-	0.003	-						年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
セレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-						年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	0.09	-	-	0.05未満	-						年4回
ほう素	mg/L	1以下	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-						年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	0.041	-	-	0.043	-						年4回
水位	m	-	-	-	21.84	-	-	22.29	-						年4回

観測井戸 NO.4

測定項目	単位	基準値	測定日											測定頻度	
			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月	12月	1月	2月		3月
水素イオン濃度	-	-	7.2	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2						月1回
電気伝導率	mS/m	-	12	12	11	11	11	12	11						月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	-	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6						月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
鉛	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-						年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
セレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	0.07	-	-	0.08	-						年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	0.09	-	-	0.05未満	-						年4回
ほう素	mg/L	1以下	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-						年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	0.050	-	-	0.043	-						年4回
水位	m	-	-	-	8.28	-	-	8.02	-						年4回

地下水集水ピット

測定項目	単位	基準値	測定日												測定頻度
			4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月	12月	1月	2月	3月	
水素イオン濃度	-	-	8.3	7.6	8.2	7.4	8.0	7.6	7.3						月1回
電気伝導率	mS/m	-	70	68	85	71	91	74	78						月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	-	8.5	9.0	8.2	8.7	8.4	8.0	9.5						月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						月1回
カドミウム	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
全シアン	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
鉛	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
六価クロム	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
砒素	mg/L	0.01以下	-	-	0.004	-	-	0.003	-						年4回
総水銀	mg/L	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
PCB	mg/L	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	不検出	-						年4回
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
チウラム	mg/L	0.006以下	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-						年4回
シマジン	mg/L	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-						年4回
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
セレン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-						年4回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	-	-	3.3	-	-	3.6	-						年4回
ふっ素	mg/L	0.8以下	-	-	0.07	-	-	0.05未満	-						年4回
ほう素	mg/L	1以下	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-						年4回
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-						年4回
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-						年4回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	-	-	0.043	-	-	0.043	-						年4回

5. 浸出水及び処理水の測定

浸出水

測定項目	単位	測定日												測定頻度
		4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月	12月	1月	2月	3月	
水素イオン濃度	-	7.6	7.1	7.5	7.2	7.5	7.4	7.4						月1回
電気伝導率	mS/m	720	980	840	1000	1100	1300	1600						月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	2600	3500	2500	3500	3800	5500	6400						月1回
生物化学的酸素要求量	mg/L	5	7	2	5	6	1未満	19						月1回
浮遊物質量	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	2	2						月1回
溶存酸素量	mg/L	9.4	8.0	8.5	7.8	7.8	7.0	6.2						月1回
大腸菌群数	個/cm ³	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満						月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量														
鉱油類	mg/L	-	-	-	-	-	2未満	-						年2回
動植物油脂類	mg/L	-	-	-	-	-	2未満	-						年2回
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	0.5未満	-						年2回
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.1未満	-						年2回
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.4	-						年2回
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-	-	9.0	-						年2回
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	0.003未満	-						年2回
全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	0.1未満	-						年2回
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	-						年2回
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	-						年2回
PCB	mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	-						年2回
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	0.005未満	-						年2回
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	0.003未満	-						年2回
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	3.9	-						年2回
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	0.5未満	-						年2回
ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	1未満	-						年2回
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	0.000036	-						年2回

処理水

測定項目	単位	測定日											測定頻度	
		4月4日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月	12月	1月	2月		3月
水素イオン濃度	-	7.5	7.5	7.3	7.6	7.9	6.9	7.8						月1回
電気伝導率	mS/m	490	600	700	720	480	880	840						月1回
塩化物イオン濃度	mg/L	1100	1400	1700	1800	1100	2900	3000						月1回
生物化学的酸素要求量	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満						月1回
浮遊物質量	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1						月1回
溶存酸素量	mg/L	7.8	6.6	8.2	6.8	6.9	5.7	6.1						月1回
大腸菌群数	個/cm	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満						月1回
放射性物質濃度	Bq/kg	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						月1回
ノルマルヘキサン抽出物質含有量														
鉱油類	mg/L	-	-	-	-	-	2未満	-						年2回
動植物油脂類	mg/L	-	-	-	-	-	2未満	-						年2回
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	0.5未満	-						年2回
銅含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
亜鉛含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
溶解性鉄含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.1未満	-						年2回
溶解性マンガン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.1未満	-						年2回
クロム含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
窒素含有量	mg/L	-	-	-	-	-	0.4	-						年2回
カドミウム	mg/L	-	-	-	-	-	0.003未満	-						年2回
全シアン	mg/L	-	-	-	-	-	0.1未満	-						年2回
鉛	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
六価クロム	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
砒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
総水銀	mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	-						年2回
アルキル水銀	mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	-						年2回
PCB	mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	-						年2回
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	0.005未満	-						年2回
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	0.003未満	-						年2回
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-						年2回
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.3未満	-						年2回
ふっ素	mg/L	-	-	-	-	-	0.5未満	-						年2回
ほう素	mg/L	-	-	-	-	-	1未満	-						年2回
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	0.05未満	-						年2回
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-						年2回
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	0	-						年2回

6. ロードキルの発生状況

確認日	確認結果
毎営業日	無し

7. 空間放射線量率

測定位置	単位	測定日														測定頻度
		4月4日	4月11日	4月18日	4月25日	5月2日	5月9日	5月16日	5月23日	5月30日	6月6日	6月13日	6月20日	6月27日		
1	μ Sv/h	0.072	0.064	0.069	0.066	0.061	0.066	0.075	0.063	0.063	0.063	0.068	0.062	0.068	週1回	
2	μ Sv/h	0.046	0.049	0.052	0.049	0.044	0.048	0.047	0.043	0.048	0.051	0.045	0.052	0.049	週1回	
3	μ Sv/h	0.058	0.053	0.061	0.056	0.052	0.067	0.058	0.052	0.065	0.052	0.055	0.055	0.057	週1回	
4	μ Sv/h	0.047	0.045	0.048	0.052	0.052	0.052	0.052	0.046	0.044	0.045	0.052	0.045	0.052	週1回	
5	μ Sv/h	0.051	0.044	0.053	0.049	0.052	0.046	0.050	0.050	0.049	0.049	0.049	0.047	0.047	週1回	
6	μ Sv/h	0.047	0.043	0.042	0.047	0.041	0.051	0.049	0.040	0.044	0.042	0.045	0.040	0.045	週1回	
7	μ Sv/h	0.046	0.051	0.043	0.045	0.046	0.044	0.041	0.042	0.045	0.045	0.044	0.044	0.047	週1回	
8	μ Sv/h	0.045	0.049	0.041	0.048	0.042	0.050	0.045	0.042	0.049	0.043	0.054	0.043	0.042	週1回	
9	μ Sv/h	0.048	0.043	0.049	0.046	0.040	0.048	0.048	0.043	0.046	0.046	0.048	0.046	0.041	週1回	
10	μ Sv/h	0.048	0.052	0.044	0.055	0.053	0.054	0.064	0.059	0.045	0.048	0.052	0.057	0.051	週1回	
11	μ Sv/h	0.048	0.053	0.046	0.044	0.056	0.047	0.049	0.056	0.048	0.052	0.053	0.047	0.048	週1回	
測定位置	単位	測定日														測定頻度
		7月4日	7月11日	7月18日	7月25日	8月1日	8月8日	8月15日	(注)8月22日	(注)8月29日	9月5日	9月12日	9月19日	9月26日		
1	μ Sv/h	0.057	0.069	0.061	0.068	0.069	0.071	0.078	0.08	0.08	0.069	0.065	0.077	0.066	週1回	
2	μ Sv/h	0.046	0.054	0.046	0.053	0.053	0.046	0.058	0.06	0.05	0.051	0.048	0.057	0.044	週1回	
3	μ Sv/h	0.061	0.068	0.062	0.062	0.068	0.058	0.060	0.07	0.07	0.054	0.062	0.067	0.057	週1回	
4	μ Sv/h	0.049	0.053	0.049	0.049	0.051	0.049	0.057	0.07	0.06	0.048	0.053	0.053	0.051	週1回	
5	μ Sv/h	0.051	0.052	0.051	0.051	0.052	0.047	0.050	0.07	0.07	0.055	0.045	0.054	0.043	週1回	
6	μ Sv/h	0.045	0.045	0.046	0.046	0.045	0.042	0.045	0.05	0.06	0.044	0.039	0.045	0.046	週1回	
7	μ Sv/h	0.047	0.046	0.039	0.047	0.047	0.045	0.048	0.06	0.06	0.043	0.044	0.043	0.044	週1回	
8	μ Sv/h	0.044	0.044	0.044	0.045	0.042	0.043	0.049	0.05	0.06	0.047	0.038	0.049	0.041	週1回	
9	μ Sv/h	0.046	0.047	0.045	0.047	0.043	0.044	0.046	0.05	0.05	0.051	0.047	0.046	0.042	週1回	
10	μ Sv/h	0.052	0.053	0.048	0.056	0.060	0.056	0.058	0.06	0.05	0.052	0.043	0.050	0.042	週1回	
11	μ Sv/h	0.048	0.052	0.052	0.056	0.050	0.048	0.047	0.05	0.07	0.047	0.048	0.055	0.051	週1回	

測定位置	単位	測定日											測定頻度	
		10月3日	10月10日	10月17日	10月24日	10月31日								
1	μ Sv/h	0.056	0.077	0.065	0.069	0.061								週1回
2	μ Sv/h	0.052	0.045	0.052	0.047	0.046								週1回
3	μ Sv/h	0.068	0.058	0.064	0.062	0.058								週1回
4	μ Sv/h	0.046	0.048	0.052	0.050	0.048								週1回
5	μ Sv/h	0.053	0.047	0.052	0.053	0.046								週1回
6	μ Sv/h	0.046	0.046	0.041	0.046	0.041								週1回
7	μ Sv/h	0.042	0.043	0.042	0.044	0.039								週1回
8	μ Sv/h	0.043	0.049	0.044	0.044	0.042								週1回
9	μ Sv/h	0.045	0.041	0.043	0.048	0.047								週1回
10	μ Sv/h	0.045	0.050	0.049	0.055	0.055								週1回
11	μ Sv/h	0.052	0.046	0.053	0.057	0.051								週1回

(注)8月22日、8月29日は測定機器の校正のため、代替器を用いたことにより測定値の桁数が異なる。